

GG- 0412

Quito, D.M., 27 AGO 2015

Ingeniero
Mauricio Anderson
GERENTE EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
METRO DE QUITO
Presente


De mi consideración:

De acuerdo a la reunión técnica mantenida el día viernes 14 de agosto de 2015 entre las dos empresas, donde la EEQ presentó el resultado del análisis considerando la información indicada por Metro-Q:

- Carga máxima: 65 MVA
- Alimentación desde tres puntos de entrega de la EEQ, (S/E Eugenio Espejo, S/E Chilibulo y S/E Vicentina) excluyendo a la S/E Bicentenario.

De los resultados obtenidos se determinó que, para la operación del Metro-Q en condiciones normales es factible la alimentación desde tres puntos de entrega.

Atentamente,



Ing. Fernando Gómez M.
GERENTE GENERAL (E)

