

Ingeniero:  
**Mauricio Anderson Salazar**  
**Gerente General**  
Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito

**N/REFERENCIA:**  
C20150928-GMQ-MQ-274

**FECHA:**  
Quito, 28 de septiembre de 2015

**ASUNTO: SUBSISTEMA "SUBESTACIONES ELÉCTRICAS" - BICENTENARIO**

Muy Señores nuestros:

En respuesta a la cuestión planteada por la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) relativa a la posibilidad técnica de no ejecutar dentro de la Fase II de construcción de la Primera Línea del Metro de Quito el Subsistema "Subestaciones Eléctricas - BICENTENARIO", la Gerencia del proyecto Metro de Quito (Consortio GMQ) manifiesta lo siguiente:

El Subsistema de Subestaciones Eléctricas incluye la construcción e instalación de la Subestación Bicentenario que está previsto que se ubique bajo el Parque Bicentenario, en concreto sobre la plataforma superior del fondo de saco de la estación El Labrador del Metro de Quito. Además contempla la construcción de una línea de transmisión de alto voltaje de 138 kV de doble circuito y de las redes de alimentación soterradas, con objeto de poder conectar la subestación mencionada tanto con el punto de acometida como con los puntos de destino relacionados con los diferentes servicios municipales a los que deberá dotar de energía, entre los que se encuentran las subestaciones de tracción del Metro de Quito.

Por tanto nuestra opinión técnica es que el Proyecto y la Obra de la Línea 1 del Metro de Quito, no se verán afectados por la ejecución independiente del Subsistema de alimentación eléctrica referido.

Sin otro particular le saluda atentamente,

Gerencia del Proyecto Metro de Quito  
Consortio GMQ



Fdo. Arq. Juan Pablo Alonso Rodríguez  
Gerente General

