

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>  | <b>Codigo :</b>      |
|   | <b>INFORME DE MEDIOS DE EGRESO<br/>DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS</b> | <b>Nro: 00013316</b> |

|   |  |                              |                            |
|---|--|------------------------------|----------------------------|
| <b>Analista de Prevención de Incendios:</b> | ARQ ASTUDILLO RAMIREZ<br>OSCAR MEDARDO | <b>QR Firma Electrónica:</b> |                            |
| <b>Información del Proyecto</b>             |  | <b>Nro. de Revisión: 2</b>   | <b>Resultado: Aprobado</b> |
| <b>Nombre del Proyecto:</b>                 | ECO MUSEO BIBLIOTECA                   | <b>Fecha de Revisión:</b>    | 14/09/2021                 |
| <b>Dirección:</b>                           | MANABI s/n y VARGAS                    | <b>Parroquia:</b>            | CENTRO HISTÓRICO           |
| <b>Ocupación:</b>                           | REUNION PUBLICA                        | <b>Nro. Predio:</b>          | 1782                       |

**Checklist**

**USTED CUMPLIÓ CON EL CHECK LIST DE REQUISITOS PARA MEDIOS DE EGRESO, A CONTINUACIÓN SE DETALLA LA REVISIÓN:**

| Requisito   | Respuesta | Observaciones |
|---|-----------|---------------|
| <b>2. MEDIOS DE EGRESO VERTICALES</b>   |           |               |
| Tipo de escalera  | CUMPLE    |               |
| Batiente de puertas en sentido de evacuación  | CUMPLE    |               |
| Ancho de gradas (mínimo 1.20 metros)  | CUMPLE    |               |
| Ducto totalmente cerrado (Verificado en Plantas, fachadas y cortes)   | CUMPLE    |               |
| <b>3. MEDIOS DE EGRESO HORIZONTALES</b>   |           |               |
| Distancia de recorrido hacia la salida exterior   | CUMPLE    |               |
| Distancia de recorrido hacia las escaleras  | CUMPLE    |               |
| Ancho de vías de evacuación   | CUMPLE    |               |
| Ancho de puertas en vías de evacuación  | CUMPLE    |               |
| Batiente de puertas en sentido de evacuación  | CUMPLE    |               |
| Transformadores, Generadores, u Otros equipos conforman sectores independientes de incendio y no están vinculadas con las vías de evacuación. | CUMPLE    |               |
| Acceso vehicular posee un ancho mínimo de 5 m de ancho por una altura de 3.50 m libres  | CUMPLE    |               |
| <b>4. ESTADO DEL TRÁMITE</b>  |           |               |
| El trámite esta Pre-Aprobado  | CUMPLE    |               |
| El trámite está Aprobado  | CUMPLE    |               |

**Profesional del CB-DMQ que revisó: ARQ ASTUDILLO RAMIREZ OSCAR MEDARDO**

**Observaciones Generales de la Inspección**

Aprobado.

**Firma**

ARQ ASTUDILLO RAMIREZ OSCAR MEDARDO  
**Analista de Prevención de Incendios**  
**oastudillo@bomberosquito.gob.ec**  
**3953700 ext. 1808 y 1809**

Documento controlado CB-DMQ-SGC  
Versión Vigente publicada en INTRANET-CB-DMQ  
Toda impresión es un documento NO CONTROLADO