



PROYECTO MODIFICATORIO
"Estación de Metro San Francisco"

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
METRO DE QUITO

NOTAS / SIMBOLOGIA:

LEYENDA	
	Luminaria Canaled 3m modelo F30 61W y 7.54F kimeres a 220 Voltios.
	Luminaria Canaled 2m modelo F20 37W y 4.529 kimeres a 220 Voltios.
	Tramo cable
	Luminaria Led Luminaria Damp Proof LED 57W
	Fit de emergencia a 220 Voltios se alimenta de los circuitos de emergencia E14E.
	Acometado Canaled

LEYENDA	
C#	Número de circuito de Iluminación
C# / E14E	Número de circuito de Iluminación / Número de circuito de Emergencia

NOTA:
Las luminarias que tienen Fit de Emergencia tienen doble alimentación desde el cuadro general de alumbrado. La alimentación C# que alimenta la driver de la luminaria que se enciende y trabaja normalmente y la alimentación E14E que que alimenta un fit de Emergencia y que actúa únicamente cuando hay un corte de energía.

CONTIENE:		LÁMINA:	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS ILUMINACIÓN - VESTÍBULO		IE 11/4	
 GERENTE GENERAL EMPRESA METRO DE QUITO		CLAVE CATASTRAL: 3000113013	FECHA: JULIO / 2021
DISEÑO: D ^a Patricia Balleza Sweeney Procuradora Común - CONSORCIO GMQ		No. PREDIO: 6813	ESCALAS: INDICADAS
SELLOS MUNICIPALES:		COORDINADOR TÉCNICO: MSC. ARQ. FERNANDO MARTÍNEZ V.	

PLANTA VESTÍBULO
ESC. 1:75