



PROYECTO MODIFICATORIO
"Estación de Metro San Francisco"

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
METRO DE QUITO

NOTAS / SIMBOLOGIA:

LEYENDA	
	Luminaria Canalada 3m modelo F30 41W y 7.549 lúmenes a 220 Voltios.
	Luminaria Canalada 2m modelo F30 37W y 4.529 lúmenes a 220 Voltios.
	Luminaria Canalada 2m modelo F30 37W y 4.529 lúmenes a 220 Voltios.
	Luminaria Ledemca Domo Flood LED 57W.
	Eléctrico de emergencia a 220 Voltios.
	Acometilla Canalada.

LEYENDA	
C#	Número de circuito de Iluminación
C# / EM#	Número de circuito de Iluminación / Número de circuito de Emergencia

NOTA:
Las luminarias que forman EM de Emergencia tienen doble alimentación desde el cuadro general de alumbrado. La alimentación C# que alimenta la línea de la luminaria que se encuentra y funciona normalmente y la alimentación EM que que alimenta al EM de Emergencia y que actúa únicamente cuando hay un corte de energía.

CONTIENE: INSTALACIONES ELÉCTRICAS ILUMINACIÓN - PLANTA ALTA	LÁMINA: IE 3/4
GERENTE GENERAL EMPRESA METRO DE QUITO	CLAVE CATASTRAL: 3000113013 FECHA: JULIO / 2021
DISEÑO: Dr. Patrick Barrera Suescun Procurador Común - CONSORCIO GIMC	No. PREDIO: 6813 ESCALAS: INDICADAS
COORDINADOR TÉCNICO: MSC ARQ. FERNANDO MARTÍNEZ V.	SELLOS MUNICIPALES:

PLANTA ALTA
ESC. 1:75

