

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código :
	INFORME DE MEDIOS DE EGRESO DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	Nro: 00011755

Analista de Prevención de Incendios:	ARQ ASTUDILLO RAMIREZ OSCAR MEDARDO	QR Firma Electrónica:	
Información del Proyecto		Nro. de Revisión: 5	Resultado: Aprobado
Nombre del Proyecto:	CENTRO COMERCIAL LA MAGDALENA	Fecha de Revisión:	14/06/2021
Dirección:	AV. 5 DE JUNIO S/N y RODRIGO DE CHAVEZ	Parroquia:	LA MAGDALENA
Ocupación:	MERCANTIL COMERCIAL Y SERVICIOS	Nro. Predio:	3697430

Checklist

USTED CUMPLIÓ CON EL CHECK LIST DE REQUISITOS PARA MEDIOS DE EGRESO, A CONTINUACIÓN SE DETALLA LA REVISIÓN:

Requisito	Respuesta	Observaciones
2. MEDIOS DE EGRESO VERTICALES		
Tipo de escalera	CUMPLE	
Batiente de puertas en sentido de evacuación	CUMPLE	
Ancho de gradas (mínimo 1.20 metros)	CUMPLE	
Ducto totalmente cerrado (Verificado en Plantas, fachadas y cortes)	CUMPLE	
3. MEDIOS DE EGRESO HORIZONTALES		
Distancia de recorrido hacia la salida exterior	CUMPLE	
Distancia de recorrido hacia las escaleras	CUMPLE	
Ancho de vías de evacuación	CUMPLE	
Ancho de puertas en vías de evacuación	CUMPLE	
Batiente de puertas en sentido de evacuación	CUMPLE	
Transformadores, Generadores, u Otros equipos conforman sectores independientes de incendio y no están vinculadas con las vías de evacuación.	CUMPLE	
4. ESTADO DEL TRÁMITE		
El trámite esta Pre-Aprobado	CUMPLE	
El trámite está Aprobado	CUMPLE	

Profesional del CB-DMQ que revisó: ARQ ASTUDILLO RAMIREZ OSCAR MEDARDO

Observaciones Generales de la Inspección

APROBADO

Firma

ARQ ASTUDILLO RAMIREZ OSCAR MEDARDO
Analista de Prevención de Incendios
oastudillo@bomberosquito.gob.ec
0984973850

Documento controlado CB-DMQ-SGC
Versión Vigente publicada en INTRANET-CB-DMQ
Toda impresión es un documento NO CONTROLADO