

RESUMEN DE RESULTADOS


PROYECTO: GUÁPULO LOMA
 OBRA: CIMENTACION
 POZO N° P-2

REALIZADO POR: Ing. Rodrigo Beltrán C.

PROF.	GOLPES			DESCRIPCIÓN DEL ESTRATO (Tipo, color, olor, consistencia)	Wn	GRANULOMETRÍA % PASA N°				LIMITES		Clasif. SUCS	qa
	(m)	(cm)	N°			N	(%)	4	10	40	200		
0.30	15	0	0	0.00 - 0.20 m. Suelo vegetal									0
	30	0											
	45	0		0.20 - 1.50 m.									
0.80	15	1	2	Relleno conformado con materiales deshechos de construcción como bloques, ladrillos, madera, plásticos, etc.									16
	30	1											
	45	1											
1.30	15	2	3										1
	30	2											
	45	1											
1.80	15	4	5	0.20 - 3.95 m. Arena Limosa ligeramnete arcillosa, color café habano a amarillento, presencia de granos y granitos de pómez, cuya densidad relativa varía de suelta a medianamente densa, humedad media, oxidaciones esporádicas variables									3
	30	2											
	45	3											
2.30	15	5	13		29	94	90	68	45	NP	NP	SM	11
	30	7											
	45	6											
2.80	15	10	20										18
	30	10											
	45	10											
3.30	15	14	35										33
	30	13											
	45	22											
3.80	15	18	40	3.95 - 6.00 m. Limo arcilloso, de color café habano, baja humedad, no plástica, su consistencia es semi dura a dura, presencia de oxidaciones									38
	30	18											
	45	22											
4.30	15	19	47		5	98	98	89	52	19	1	ML	45
	30	22											
	45	25											
4.80	15	15	50	No se detecta nivel freático.									48
	30	25											
	45	25											
5.30	15	25	50										48
	30	24											
	45	26											
5.80	15	25	53										>50
	30	28											
	45	25											
6.30	15												
	30												
	45												

GRÁFICO SPT

N° de golpes N



NOTAS:

1.- Nivel Freático: no se encuentra