

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

Codigo Nro: 00017622

**INFORME DE MEDIOS DE EGRESO
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS****CBDMQ-ISO-DPS-R-18**

Analista de Prevención de Incendios:	ING. VELA MERIZALDE JUAN ESTEBAN	QR Firma Electrónica:	
Nombre del Proyecto:	PROYECTO DE OBRA NUEVA EDIFICIO QUINABANDA TUALOMBO	Nro. de Revisión: 1	Resultado: Aprobado
Dirección:	N2 ANTONIO DE RIVERA s/n y s/n	Fecha de Revisión:	30/05/2023
Parroquia:	CENTRO HISTÓRICO	Ocupación:	RESIDENCIAL
Nro. Predio:	599684	Nro. Predio Alícuota:	N/A

Checklist**USTED CUMPLIÓ CON EL CHECK LIST DE REQUISITOS PARA MEDIOS DE EGRESO, A CONTINUACIÓN SE DETALLA LA REVISIÓN:**

Requisito	Respuesta	Observaciones
01. INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del proyecto, cuadro de áreas, numero de predio, otros	CUMPLE	
02. MEDIOS DE EGRESO VERTICALES		
Tipo de escalera	CUMPLE	
Batiente de puertas en sentido de evacuación	CUMPLE	
Ancho de gradas (mínimo 1.20 metros)	CUMPLE	
Ducto totalmente cerrado (Verificado en Plantas, fachadas y cortes)	NO APLICA	
03. MEDIOS DE EGRESO HORIZONTALES		
Número de salidas	CUMPLE	
Distancia de recorrido hacia la salida	CUMPLE	
Ancho de vías de evacuación	CUMPLE	
Ancho de puertas en vías de evacuación	CUMPLE	
Batiente de puertas en sentido de evacuación	CUMPLE	
Los cuartos de máquinas, casas de bombas, contenedores de residuos sólidos, Transformadores y Generadores deben estar conformados por tres paredes solidas de mampostería y su acceso no debe estar vinculado directamente a la vía de evacuación	NO APLICA	
Acceso vehicular posee un ancho mínimo de 5 m de ancho por una altura de 3.50 m libres	NO APLICA	

Profesional del CB-DMQ que revisó: ING. VELA MERIZALDE JUAN ESTEBAN**Observaciones Generales de la Inspección**

CUMPLE

Firma

ING. VELA MERIZALDE JUAN ESTEBAN
Analista de Prevención de Incendios
jvela@bomberosquito.gob.ec

Código QR
verificación

