

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Codigo :
	INFORME DE MEDIOS DE EGRESO DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	Nro: 00016560

Analista de Prevención de Incendios:	ING. PROAÑO RAZA CHRISTIAN OMAR	QR Firma Electrónica:	
Nombre del Proyecto:	PROYECTO SUSTITUTIVO: PLAZA DEL PARQUE	Nro. de Revisión: 2	Resultado: Aprobado
Dirección:	s/n s/n y s/n	Fecha de Revisión:	06/01/2023
Parroquia:	CUMBAYÁ	Ocupación:	MERCANTIL COMERCIAL Y SERVICIOS
Nro. Predio:	279186	Nro. Predio Alícuota:	N/A

Checklist

USTED CUMPLIÓ CON EL CHECK LIST DE REQUISITOS PARA MEDIOS DE EGRESO, A CONTINUACIÓN SE DETALLA LA REVISIÓN:

Requisito	Respuesta	Observaciones
01. INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del proyecto, cuadro de áreas, numero de predio, otros	CUMPLE	
02. MEDIOS DE EGRESO VERTICALES		
Tipo de escalera	CUMPLE	
Batiente de puertas en sentido de evacuación	CUMPLE	
Ancho de gradas (mínimo 1.20 metros)	CUMPLE	
Ducto totalmente cerrado (Verificado en Plantas, fachadas y cortes)	NO APLICA	
03. MEDIOS DE EGRESO HORIZONTALES		
Número de salidas	CUMPLE	
Distancia de recorrido hacia la salida	CUMPLE	
Ancho de vías de evacuación	CUMPLE	
Ancho de puertas en vías de evacuación	CUMPLE	
Batiente de puertas en sentido de evacuación	CUMPLE	
Los cuartos de máquinas, casas de bombas, contenedores de residuos sólidos, Transformadores y Generadores deben estar conformados por tres paredes solidas de mampostería y su acceso no debe estar vinculado directamente a la vía de evacuación	CUMPLE	
Acceso vehicular posee un ancho mínimo de 5 m de ancho por una altura de 3.50 m libres	NO APLICA	

Profesional del CB-DMQ que revisó: ING. PROAÑO RAZA CHRISTIAN OMAR

Observaciones Generales de la Inspección

CUMPLE

Firma

ING. PROAÑO RAZA CHRISTIAN OMAR
Analista de Prevención de Incendios
christian.proanio@bomberosquito.gob.ec
3953700 ext. 1808 y 1809

Documento controlado CB-DMQ-SGC
Versión Vigente publicada en INTRANET-CB-DMQ
Toda impresión es un documento NO CONTROLADO