

CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.	
1	01	P.O.S	05Lb	Vestidores	La Carolina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	06.06.16	06.06.17	
2	02	P.O.S	10Lb	Oficinas	La Carolina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	06.06.16	06.06.17	
3	03	P.O.S	10Lb	Bodega	La Carolina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	08.08.16	08.08.17	
4	04	P.O.S	10Lb	Almacén de cilindros	La Carolina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	08.08.16	08.08.17	
5	05	P.O.S	10Lb	Generador Cx08	La Carolina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26.06.16	26.06.17	
6	06	P.O.S	10Lb	Equipo de Oxígeno	La Carolina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26.06.16	26.06.17	
7	07	P.O.S	05Lb	Luminaria	La Carolina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	07.07.16	07.07.17	
8	08	P.O.S	10Lb	Generador Cx08	La Carolina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	08.08.16	08.08.17	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Pin Pintura **Eti** Etiqueta **Obs** Obstrucción **Mag** Manguera **Cil** Cilindro
Pla Placa **Man** Manómetro **Sel** Sellos **Boq** Boquilla **C** Cumple **NC** No Cumple

Inspeccionado por:

Rodrigo Infante

Fecha:

13-12-2016

CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.	
1	01	PQS	5 lb.	VESTIDOR	LA CAROLINA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	06-06-16	06-06-17	}
2	02	PQS	10 lb	OFICINAS	LA CAROLINA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	06-06-16	06-06-17	
3	03	PQS	10 lb	BODEGA	LA CAROLINA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	08-08-16	08-08-17	
4	04	PQS	10 lb	ALMACENAMIENTO DE CILINDROS	LA CAROLINA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	08-08-16	08-08-17	
5	05	PQS	10 lb	GENERADOR EXOS	LA CAROLINA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	26-06-16	26-06-17	
6	06	PQS	10 lb	GRUPO GENERADOR	LA CAROLINA	/	/	/	NC	/	/	NC	/	/	26-06-16	26-06-17	
7	07	PQS	5 lb	LUCIERNAGA	LA CAROLINA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	07-07-16	07-07-17	
8	08	PQS	10 lb	GENERADOR EXOS	LA CAROLINA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	08-08-16	08-08-17	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Pin Pintura
Pla Placa

Eti Etiqueta
Man Manómetro

Obs Obstrucción
Sel Sellos

Mag Manguera
Boq Boquilla

Cil Cilindro
C Cumple

NC No Cumple

Inspeccionado por:

RODRIGO INTRIAGO

Fecha:

08-01-2017

CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.	
1	01	PAS.	5 lbs	VESTIDOR	LA CAROLINA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	06-06-16	06-06-17	-
2	02	PAS	10 lbs	OFICINAS	LA CAROLINA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	06-06-16	06-06-17	-
3	03	PAS	10 lbs	ALMACENAMIENTO DE CILINDROS.	LA CAROLINA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	08-08-16	08-08-17	-
4	04	PAS	10 lbs	ZONA DE EXCAVACION.	LA CAROLINA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	08-08-16	08-08-17	-
5	05	PAS.	10 lbs	GENERADOR GX05	LA CAROLINA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26-06-16	26-06-17	-
6	07	PAS	5 lbs	LUMINARIA LX04	LA CAROLINA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	07-07-16	07-07-17	-
7	08	PAS	10 lbs	GENERADOR GX08	LA CAROLINA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	08-08-16	08-08-17	-
8	09	PAS	10 lbs	BODEGA	LA CAROLINA	✓	✓	NEG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	08-08-16	08-08-17	Etiqueta dañada.
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Pin Pintura
Pla Placa

Eti Etiqueta
Man Manómetro

Obs Obstrucción
Sel Sellos

Mag Manguera
Boq Boquilla

Cil Cilindro
C Cumple

NC No Cumple

Inspeccionado por: **FABIAN MORALES**

Fecha: **08-02-2017**