



# INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES



ESTACION CALDENAL DE LA TORRE  
ESTACION CALDENAL DE LA TORRE

Proyecto: *Metno de Quito L1*  
 Cliente: *Metno de Quito*  
 Técnico SST: *VICIOR SANTANAN*  
 Lugar: *ESTACION CALDENAL DE LA TORRE*  
 Fecha: *10 Mayo 2017*  
 Empresa: *CONSORCIO L1*

ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN	FECHA EXPIRACION	FECHA INSPECCION	ESTACION CALDENAL DE LA TORRE																OBSERVACIONES
							E	A	T	E	A	T	E	A	T	E	A	T	E	A	T	E	
1	MFZ L9 BODEGA EQUIPAMIENTO	20lb	POS	ABC	07-2016	07-2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	MFZ L9 BODEGA CLI	20lb	POS	ABC	07-2016	07-2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	REFAR 102 GENERADOR INTERMEDIO	20lb	POS	ABC	07-2016	07-2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	MFZ L3 GENERADOR VENTANA INT	20lb	POS	ABC	07-2016	07-2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	EX1010019 GENERADOR SUR	10lb	CO2	C	08-2016	08-2017	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	REFAR 102 LANA LLANTAS SUR	10lb	POS	ABC	07-2016	07-2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	REFAR 102 ENTRADA LOZA INFERIO	10lb	POS	ABC	07-2016	07-2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	REFAR 102 ESTRACOR CENTRAL	10lb	POS	ABC	07-2016	07-2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	MFZ L9 CUADRO ELECTRICO LOZA INF	20lb	POS	ABC	11-2016	11-2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	REFAR 102 TUNEL	10lb	POC	ABC	07-2016	07-2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	REFAR 102 RESIDUOS PELIGROSOS	10lb	POS	ABC	07-2016	07-2017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							

Inspeccionado por: *Cristian Conos*  
 Firma:

Revisado por: *VICIOR SANTANAN*  
 Firma:

Proyecto: LINEA 1 METRO DE QUITO  
 Cliente: METRO DE QUITO

Técnico SST: RAFAEL FELIPE HUATO  
 Lugar: EST. CARDENAL DE LA TORRE

Fecha: 06-06-2017  
 Empresa: CL1

ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CATEGORÍA	TIPO	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE INSPECCIÓN	ESTADO DE LOS EXTINTORES												OBSERVACIONES
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ACOPLO TANQUES OXIGENO	206	ABC	POS	07-2016	07-2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	ALMACENAMIENTO RECIDUOS RC	106	ABC	POS	07-2016	07-2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	ALMACENAMIENTO RECIDUOS PELICIA	106	ABC	POS	07-2016	07-2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	BODEGA ECUATEPALLAS	206	ABC	POS	07-2016	07-2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	GENERADOR AMARILLO GRANDE	206	ABC	POS	07-2016	07-2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	ANDARIVO LOZA INTERMEDIA	206	ABC	POS	07-2016	07-2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	LOZA INTERMEDIA CUADRO EL C	106	ABC	POS	07-2016	07-2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	SOLDADORA MALLAS AMERICA	106	ABC	POS	07-2016	07-2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Portatil MALLAS AMERICA
9	SOLDADORA COYAL	106	ABC	POS	07-2016	07-2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	FALTA - RECARGA
10	GENERADOR CANARIAS	106	ABC	POS	07-2016	07-2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	GENERADOR CAMPAMENTO COYAL	106	C	CO2	08-2016	08-2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	LAJA LLANTAS TIA SUR	106	ABC	POS	07-2016	07-2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			

Inspeccionado por: Cristian Cañar  
 Firma: 

Revisado por: Rafael Felipe Huato  
 Firma: 

# CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.	
1		PQS	20Lb		LOZA INTERMEDIA	C	C	C	C	NC	C	C	C	C	07-2016	07-2021	
2		PQS	10Lb		BODEGA CLI	C	C	C	C	NC	C	C	C	C	07-2016	07-2021	
3		PQS	10Lb		PARQUEADERO	C	C	C	C	NC	C	C	C	C	07-2016	07-2021	
4		CO <sup>2</sup>	10Lb		GENERADOR AMARILLO	C	C	C	NC	NC	C	C	C	C	08-2016	08-2017	
5		PQS	10Lb		MALLAS CONIAL	C	C	C	C	NC	C	C	C	C	06-2016	06-2018	PORTATIL
6		PQS	20Lb		CAMPAMENTO CONIAL	C	C	C	C	NC	C	C	C	C	07-2016	07-2018	
7		PQS	20Lb		CAMPAMENTO ECUATOR	C	C	C	C	NC	C	C	C	C	07-2016	07-2019	
8		PQS	10Lb		LANA LLANTAS	C	C	C	C	NC	C	C	C	C	07-2016	07-2021	
9		PQS	10Lb		EXCAVACION HIGGERS	C	C	C	C	NC	C	C	C	C	10-2015	10-2018	
10		PQS	10Lb		MALLAS AMERICA	C	NC	C	NC	NC	C	C	C	C	07-2016	07-2021	PORTATIL MANOMETRO ROTO
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

**Pin** Pintura      **Eti** Etiqueta      **Obs** Obstrucción      **Mag** Manguera      **Cil** Cilindro      **NC** No Cumple  
**Pla** Placa      **Man** Manómetro      **Sel** Sellos      **Boq** Boquilla      **C** Cumple

Inspeccionado por:

CRISTIAN CAÑAR



Fecha:

05-07-2017