

Proyecto: CONSTRUCCION DEL METRO DE QUITO FASE 2
Cliente: CONSORCIO LINEAL 1

Técnico SST: JOEL BURGOS
Lugar: BODEGAS 508

Fecha: 06 JULIO 2017
Empresa: KINAC

#	CODIGO	UBICACION	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO												OBSERVACIONES							
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Precinto		Manómetro		Tarjeta			Corrosión		Abolladuras		Sellabilización		
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	018	STOCK BODEGA	10	PQS	ABC	13/06/17	13/06/18	✓		✓		✓		✓		✓											
2	023	STOCK BODEGA	10	PQS	ABC	13/06/17	13/06/18	✓		✓		✓		✓		✓											
3	024	STOCK BODEGA	10	PQS	ABC	13/06/17	13/06/18	✓		✓		✓		✓		✓											
4	017	Puerta	10	PQS	ABC	18/06/17	08/17	✓		✓		✓		✓		✓											
5	027	TANQUE COMBUSTIBLE	44	CO2	BC	06/06/17	06/06/18	✓		✓		✓		✓		✓		X									
6	032	COCINA	2.5	Agua	K	04/06/17	06/06/18	✓		✓		✓		✓		✓											
7	033	COCINA	2.5	Agua	K	04/06/17	06/06/18	✓		✓		✓		✓		✓											
8	016	COCINA	10	CO2	BC	17/04/17	17/04/18	✓		✓		✓		✓		✓		X									
9	031	COCINA	2.5	Agua	K	06/06/17	06/06/18	✓		✓		✓		✓		✓											
10	015	TANQUE GAS COCINA	20	CO2	BC	17/04/17	17/04/18	✓		✓		✓		✓		✓		X									
11	034	COCINA	5	PQS	ABC	17/04/17	17/04/18	✓		✓		✓		✓		✓											
12	031	COCINA	5	PQS	ABC	20/03/17	20/03/18	✓		✓		✓		✓		✓											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por: JUAN SALGADO
Firma: *JUAN SALGADO*

Revisado por: JOEL BURGOS
Firma: *J.B.*

Proyecto: CONSTRUCCION DEL METRO DE QUITO FASE 1
 Cliente: CONSORCIO LINEAL
 Técnico SST: JOEL BORGES
 Fecha: 06 JULIO 2017
 Lugar: DOVECLAS SUR
 Empresa: KRANEC

#	CODIGO	UBICACIÓN	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO												OBSERVACIONES
								Cilindro	Manguera	Bobilla	Presión	Manómetro	Tanque	Corrosión	Abolladuras	Sentinalización				
B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	No	SI	No	SI	No			
1	020	OFICINA	20	POS	ABC	17/03/17	17/03/18	✓		✓				✓	✓					
2	021	BODEGA	20	POS	ABC	15/08/16	15/08/17	✓		✓				✓	✓					
3	001	TALLER SOLDADURA	20	POS	ABC	18/09/16	18/09/17	✓		✓				✓	✓					
4	0040	TALLER SOLDADURA	10	POS	ABC	23/06/17	13/06/18	✓		✓				✓	✓					
5	002	BODEGA PRODUCCION	20	POS	ABC	17/04/17	17/04/18	✓		✓				✓	✓					
6	003	INGRESO DOVECLAS	20	POS	ABC	17/04/17	17/04/18	✓		✓				✓	✓					
7	027	MONJA CARGA	5	POS	ABC	13/08/16	13/08/17	✓		✓				✓	✓					
8	004	WOLTEADOR	20	POS	ABC	17/04/17	17/04/18	✓		✓				✓	✓					
9	005	SALIDA DOVECLAS	20	POS	ABC	17/04/17	17/04/18	✓		✓				✓	✓					
10	006	WOLTEADOR 2	20	POS	ABC	17/03/17	17/03/18	✓		✓				✓	✓					
11	007	CAB/HORTHEON	20	POS	ABC	17/04/17	17/04/18	✓		✓				✓	✓					
12	008	FRITASADO	20	POS	ABC	17/04/17	17/04/18	✓		✓				✓	✓					
13	009	TAB ELECTRICO	20	POS	ABC	17/04/17	17/04/18	✓		✓				✓	✓					
14	010	LABORATORIO	10	CO ²	BC	17/04/17	17/04/18	✓		✓		X		✓	✓					
15	025	CALDERA	20	POS	ABC	17/04/17	17/04/18	✓		✓				✓	✓					
16	012	GENERADOR	10	CO ²	BC	17/04/17	17/04/18	✓		✓		X		✓	✓					
17	011	TNG. DIESEL	44	CO ²	BC	18/09/17	18/09/18	✓		✓		X		✓	✓					
18	013	CILCOS HORTHEON	20	POS	ABC	17/04/17	17/04/18	✓		✓				✓	✓					
19	014	CARGADORA FRONTAL	10	POS	ABC	17/04/17	17/04/18	✓		✓				✓	✓					
20	026	BODEGA QUIMICOS	20	POS	ABC	18/04/17	18/04/18	✓		✓				✓	✓					
21	028	AREA DESCHOS	20	POS	ABC	17/04/17	17/04/18	✓		✓				✓	✓					
22	039	CILCOS HORTHEON	20	CO ²	BC	25/05/17	25/05/18	✓		✓		X		✓	✓					
23	036	RIESGO ELECTRICO	20	CO ²	BC	26/05/17	26/05/18	✓		✓		X		✓	✓					
24	038	HOLGIN	10	CO ²	BC	06/06/17	06/06/18	✓		✓		X		✓	✓					
25	037	HOLGIN	10	CO ²	BC	10/16	10/17	✓		✓				✓	✓					

Inspeccionado por: JOEL BORGES
 Firma: *J. B.*
 Revisado por: JOEL BURGOS
 Firma: *J. B.*