

Proyecto: **CONSORCIO LINEA 1** Técnico SST: **MANUEL VEQUIZO** Fecha: **04 JULIO 2017**
 Cliente: **METRO DE QUITO** Lugar: **LABRADOR** Empresa: **KEANEC**

#	CODIGO	UBICACION	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Precinto		Manómetro			Tarjeta		Corrosion		Abolladuras		Señalización		
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	No	SI	No	SI		No	SI	No
1	LAB001	OFICINA	10	PQS	ABC	20/04/17	20/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓						
2	LAB010	BODEGA	10	PQS	ABC	14/03/17	14/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓						
3	LAB009	BODEGA	10	PQS	ABC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓						
4	LAB008	BODEGA	10	PQS	ABC	20/03/17	20/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓						
5	LAB007	BODEGA	10	PQS	ABC	17/05/17	17/05/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓						
6	LAB011	BODEGA	16	CO ²	BC	23/03/17	23/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓						
7	LAB002	GENERADOR	10	PQS	ABC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓			X	✓		✓		✓	✓	✓						
8	LAB006	CONTRA BODEGA	20	PQS	ABC	06/09/16	06/09/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓						
9	LAB005	CONTRA BODEGA	20	PQS	ABC	20/04/17	20/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓						
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por: **JUAN SAGGADO E.** Revisado por: **Manuel Vequizo**
 Firma: *[Signature]* Firma: *[Signature]*

Proyecto: **METRO DE QUITO** Técnico SST: **MANUEL URSQUIZO** Fecha: **06 JUNIO 2017**
 Cliente: **CPMLO** Lugar: **LABRADOR** Empresa: **KRAECC**

#	CODIGO	UBICACIÓN	Kg.	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES		
								Cilindro		Manguera		Boquilla		Precinto		Manómetro		Tarjeta		Corrosión		Abolladuras			Señalización	
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	SI	No	SI	No	SI		No	SI
1	LAB-001	OFICINA	10	PQS	ABC	20/04/17	20/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2	LAB-007	BODEGA	10	PQS	ABC	17/05/17	17/05/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3	LAB-008	BODEGA	10	PQS	ABC	20/04/17	20/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4	LAB-009	BODEGA	10	PQS	ABC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5	LAB-010	BODEGA	10	PQS	ABC	14/03/17	14/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
6	LAB-011	BODEGA	10	CO ²	BC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
7	LAB-002	GENERADOR	10	CO	ABC	27/03/17	27/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8	LAB-003	VESTIBULO	10	PQS	ABC	10/03/17	10/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
9	LAB-004	VESTIBULO 2	10	PQS	ABC	14/03/17	14/03/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
10	LAB-005	CONTRA BUEVA	20	PQS	ABC	06/09/16	06/09/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
11	LAB-006	CONTRA BUEVA	20	PQS	ABC	20/04/17	20/04/18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										

Inspeccionado por: **JAVIER S. AGUIRRE C.**
 Firma: *[Signature]*

Revisado por: **Manuel Ursquiza**
 Firma: *[Signature]*

Legenda:
 B: Bueno M: Mal S: si existe N: no existe

CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.	
1	001	PQS	10/lbs	OFICINA	LABORADOR										20/04/17	20/04/18	
2	002	PQS	10/lbs	GENERADOR	LABORADOR										27/03/17	26/03/18	CO ² 20lbs
3	003	PQS	10/lbs	VESTIBULO	CASILLER										01/03/17	10/03/18	REUBICACIÓN Y SOPORTE
4	004	PQS	10/lbs	VESTIBULO 2	CASILLER										14/03/17	14/03/18	REUBICACIÓN
5	005	PQS	20/lbs	CONTRA BODEGA											20/04/17	26/04/18	
6	006	PQS	20/lbs	CONTRA BODEGA 2			X								06/09/16	04/09/17	SOPORTE.
7	007	PQS	10/lbs	BODEGA											17/05/17	17/05/18	
8	008	PQS	10/lbs	BODEGA											20/04/17	20/04/18	
9	009	PQS	10/lbs	BODEGA											27/04/17	27/04/18	
10	010	PQS	10/lbs	BODEGA											14/03/17	14/03/18	
11	011	CO ²	10/lbs	BODEGA											27/03/17	27/03/18	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Inspeccionado por: *JAVIER SANCHEZ*

Fecha: *17/MAYO/2017.*