

Proyecto: CONSTRUCCION DE METRO DE QUITO FASE 2
 Cliente: CONSORCIO LINEA 1

Técnico SST: BENIGNO CHIRIBOGA
 Lugar: MAGDALENA

Fecha: 06 Julio 2017
 Empresa: KRANEC.

#	CODIGO	UBICACION	Kg	TIPO	CLASE	FECHA CARGA	FECHA RECARGA	ESTADO DEL EQUIPO																OBSERVACIONES			
								Cilindro		Manguera		Bequilla		Prelato		Manómetro			Tarjeta		Corrosión		Abolladuras		Sanitización		
								B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	N/A	Si	No	Si	No	Si		No	Si	No
1	012	TALLER SOLDADURA	20	PQS	ABC	29/03/17	29/03/18	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓					
2	011	ACOPLO QUINICO	10	PQS	ABC	29/03/17	29/03/18	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓					
3	46 01	FRENT BODEGA	10	PQS	ABC	29/03/17	29/03/18	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓					
4	M602	VESTIBULO 2	10	PQS	ABC	26/08/16	06/08/17	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓					
5	007	VESTIBULO	10	PQS	ABC	29/03/17	29/03/18	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓					
6	006	INTERMEDIO	10	PQS	ABC	29/03/17	29/03/18	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓					
7	M605	CONTRA BODEGA	10	PQS	ABC	29/03/17	29/03/18	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓					
8	0000	TALLER SOLDADURA	10	PQS	ABC	29/03/17	29/03/18	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓					
9	0010	OFICINA	10	PQS	ABC	29/03/17	29/03/18	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓					
10	0009	VESTIDORES	10	PQS	ABC	29/03/17	29/03/18	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓					
11	M6003	COMEDOR	10	PQS	ABC	29/03/17	29/03/18	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓					
12	116 004	GENERADOR	10	PQS	ABC	29/03/17	29/03/18	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓					
13	008	GENERADOR	10	PQS	ABC	29/03/17	29/03/18	✓		✓		✓		✓				✓		✓		✓					
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Inspeccionado por:
 Firma: JUAN SANCHEZ C.

Revisado por:
 Firma: [Firma]

leyenda: B: Bueno H: Malo Si: si existe No: no existe

CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.	
1	011	PQS	10/lbs	BODEGA	ACOPIO QUITO	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	29/03/17	29/03/18	
2	012	PQS	20 lbs	BODEGA	TANQUES	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	29/03/17	29/03/18	
3	M601	PQS	10 lbs	ACOPIO	FRENT BODEGA	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	29/03/17	29/03/18	
4	0010	PQS	10 lbs	OFICINA	OF. EST	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	29/03/17	29/03/18	
5	M603	PQS	10 lbs	CAMPAMENTO	COMEDOR	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	29/03/17	29/03/18	
6	M604	PQS	10 lbs	GENERACION	GENERADOR	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	29/03/17	29/03/18	
7	008	PQS	10 lbs	GENERACION	GENERADOR	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	29/03/17	29/03/18	
8	0010	PQS	10 lbs	OFICINA	VESTIDOR	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	29/03/17	29/03/18	REEMPLAZO CO ²
9	007	PQS	10 lbs	VESTIBOLO	CAJETIN ELECTR	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	29/03/17	29/03/18	
10	M602	PQS	10 lbs	VESTIBOLO	CAJETIN ELECTR.	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	29/03/17	29/03/18	REEMPLAZO CO ²
11	0006	PQS	10 lbs	CONTRA BODEGA	CAJETIN ELECTR	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	06/08/16	06/08/17	REEMPLAZO CO ²
12	M605	PQS	10 lbs	CUNA	CAJETIN ELECTR	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	29/03/17	29/03/18	
13	0000	PQS	10 lbs	CUNA	CAJETIN ELECTR	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	29/03/17	29/03/18	
14						✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	29/03/17	29/03/18	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Inspeccionado por: *J. ALVARO*

Pin Pintura Eti Etiqueta Obs Obstrucción Mag Manguera Cil Cilindro
 Pla Placa Man Manómetro Sel Sellos Boq Boquilla C Cumple NC No Cumple

Fecha: 19 MAYO 2017