CONSORCIO LÍNEA 1 METRO DE QUITO

CONTROL DE EXTINTORES

QUITO METRO

Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-06-PR
Rev.: 00
Emisión: 11-04-2016

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.	
1	01	PQS	9 kg	PRODUCCION	MONACO	OK	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	Ene. 2018	Febr 2019	
2	02	PQS	9 kg	PRODUCCION	MONACO	OK	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	Ene 2018	Febr 2019	
3	03	PQS	9 kg	PRODUCCION	MONACO	OK	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	Ene 2018	Febr 2019	
4	04	PQS	9 kg	PRODUCCION	MONACO	OK	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	Ene 2018	Feb. 2019	
5	05	PQS	9 kg	PRODUCCION	MONACO	OK	OK	OK	OK	NO	OK	OK	OK	OK	Ene. 2018	Feb. 2019	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Pin Pintura **Pla** Placa **Eti** Etiqueta **Man** Manómetro **Obs** Obstrucción **Sel** Sellos **Mag** Manguera **Boq** Boquilla **Cil** Cilindro **C** Cumple **NC** No Cumple

Inspecionado por: Raul Ilvy Ilaló

Fecha: 08.03.2017

DOCUMENTO PARA USO INTERNO QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN / IMPRESIÓN SIN AUTORIZACIÓN DEL CL1 METRO DE QUITO