

# CONTROL DE EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN				UBICACIÓN		ESTADO DEL EXTINTOR									FECHA		OBSERVACIONES
Nº	Nº Id.	Tipo	Capacidad	Área	Local	Pin	Pla	Eti	Man	Obs	Sel	Mag	Boq	Cil	Mant.	Venc.	
1	03	P.O.S	10 Lb	Produccion	Campamento	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	16.11.16	16.11.17	
2	01	P.O.S	10 Lb	Produccion	Campamento	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	16.11.16	16.11.17	
3	04	P.O.S	05 Lb	Produccion	Bodega	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	16.11.16	16.11.17	
4	02	P.O.S	05 Lb	Produccion	Bodega SST	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	16.11.16	16.11.17	
5	05	P.O.S	10 Lb	Produccion	Cofre comedor	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	16.11.16	16.11.17	
6	06	P.O.S	10 Lb	Produccion	Punto Limpio	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	16.11.16	16.11.17	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Pin Pintura  
Pla Placa

Eti Etiqueta  
Man Manómetro

Obs Obstrucción  
Sel Sellos

Mag Manguera  
Boq Boquilla

Cil Cilindro  
C Cumple

NC No Cumple

Inspeccionado por:

*Roberto Gutierrez A.*

Fecha: 15.03.2017



IFCE CIMENTACIONES  
ECUADOR

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

SGD-SSO-RG-038  
Rev.0  
Fecha: Jul 016

INSPECCIÓN AL SISTEMA DE EXTINCIÓN PORTÁTIL CONTRA INCENDIOS "EXTINTORES"

INSPECCIÓN EXTINTORES

OBRA: *Moto de Uuito / El Ejido*

ÁREA: *Producción*

EMPRESA: *IFCE*

FECHA: *13/03/2017*

N° del Extintor	Área donde esta ubicado el equipo	Agente Extinguidor		Fecha de Recarga		Fecha de Caducidad		Acceso al Extintor		Capacidad del extintor	Señalización		Sellos y precintos en su posición normal		Presión del extintor	Mantenimiento		Código de la parte inspeccionada que requiere mantenimiento	Observaciones
		FG3	CO2	Mes	Año	Mes	Año	Buena	Mala		SI	No	SI	NO		si	no		
01	<i>Oficinas</i>	/		12	2016	12	2017	/		20	/				NO	/			<i>Mantenimiento</i>
63	<i>Almacén de Aceites</i>	/		12	2016	12	2017	/		20	/				OK	/			
57	<i>Almacén de Lubricantes</i>	/		12	2016	12	2017	/		20	/				OK	/			
15	<i>Almacén de Lubricantes</i>	/		07	2016	07	2017	/		20	/				OK	/			
12	<i>Almacén de Acetileno</i>	/		07	2016	07	2017	/		20	/				OK	/			
20	<i>Almacén de Oxígeno</i>	/		07	2016	07	2017	/		20	/				OK	/			
68	<i>Metaproducción</i>	/						/		20	/				OK	/			
8	<i>Bodega</i>	/		07	2016	07	2017	/		20	/				OK	/			
22	<i>Bodega</i>	/		12	2016	12	2017	/		20	/				NO	/			<i>Mantenimiento</i>
23	<i>Bodega</i>	/		09	2016	09	2017	/		20	/				OK	/			
69	<i>Bodega</i>	/		12	2016	12	2017	/		20	/				NO	/			<i>Mantenimiento</i>
9	<i>Bodega</i>	/		07	2016	07	2017	/		20	/				NO	/			<i>Mantenimiento</i>

Revisado por: *Felipe Rojas*

Firma:

Realizada Por: *Felipe Rojas*

Firma:

Fecha: *13 / 03 / 2017*

Fecha: *13 / 03 / 2017*

Bióxido de Carbono (CO2)

Po vo Químico Seco (P.Q.S.)

CODIFICACIÓN DE PARTES INSPECCIONADAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO

- |                          |                                     |                                  |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1- Asa Percutora         | 10- Pitón, Boquilla o Tobera        | 19- Hombro del Cilindro          |
| 2- Asa de Acarreo        | 11- Válvula de descarga             | 20- Mecanismo de Punzado         |
| 3- Manómetro             | 12- Cuello del Cilindro             | 21- Ruedas o Neumáticos          |
| 4- Pasador de Seguridad  | 13- Cuerpo del cilindro             | 22- Empacaduras                  |
| 5- Presinto de Seguridad | 14- Válvula Reguladora de Presion   | 23- Soporte de la Manguera       |
| 6- Válvula de Seguridad  | 15- Falda o Basis de Sustentación   | 24- Rotulacion                   |
| 7- Tapa del Cilindro     | 16- Fondo del Cilindro              | 25- Asa de Sujeción a la Pared   |
| 8- Cartucho Impulsor     | 17- Soporte                         | 26- Número y/o Siglas del Equipo |
| 9- Manguera              | 18- Gancho de Sujeción del Extintor | 27- Etiqueta con Fecha de Última |
|                          |                                     | 28-Recarga (F.U.R.)              |





SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

SGD-SSO-RG-038  
Rev.0  
Fecha: Jul 016

INSPECCIÓN AL SISTEMA DE EXTINCIÓN PORTÁTIL CONTRA INCENDIOS "EXTINTORES"

INSPECCIÓN EXTINTORES

OBRA: *Retiro de Uchul Ejido*

ÁREA: *Producción*

EMPRESA: *IFCE*

FECHA: *13/03/2017*

N° del Extintor	Area donde esta ubicado el equipo	Agente Extinguidor		Fecha de Recarga		Fecha de Caducidad		Acceso al Extintor		Capacidad del extintor	Señalización		Sellos y precintos en su posición normal		Presión del extintor	Mantenimiento		Código de la parte inspeccionada que requiere mantenimiento	Observaciones
		PQS	CO2	Mes	Año	Mes	Año	Buena	Mala		SI	No	SI	NO		si	no		
16	<i>Area de Dueldo</i>	/		07	2016	07	2017	/		20	/		/		OK		/		
21	<i>Maquina Hitachi</i>	/		07	2016	07	2017	/		20	/		/		OK		/		
14	<i>Maquina AF-220</i>	/		07	2016	07	2017	/		10	/		/		OK		/		
61	<i>Bodega</i>	/		07	2016	07	2017	/		20	/		/		OK		/		
24	<i>Maquina Sanyo 690</i>	/		07	2016	07	2017	/		20	/		/		OK		/		
33	<i>Maquina Liebherr 855</i>	/		07	2016	07	2017	/		20	/		/		OK		/		
15	<i>Maquina Liebherr 883</i>	/		07	2016	07	2017	/		20	/		/		OK		/		

Revisado por: *Felipe Ruiz*

Firma:

Realizada Por: *Felipe Ruiz*

Firma:

Fecha: *13 / 03 / 2016*

Fecha: *13 / 03 / 2017*

Bioxido de Carbono (CO2)

Po vo Químico Seco (P.Q.S.)

CODIFICACIÓN DE PARTES INSPECCIONADAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO

- |                          |                                     |   |
|--------------------------|-------------------------------------|---|
| 1- Asa Percutora         | 10- Pitón, Boquilla o Tobera        | 19- Hombro del Cilindro                           |
| 2- Asa de Acarreo        | 11- Válvula de descarga             | 20- Mecanismo de Punzado                          |
| 3- Manómetro             | 12- Cuello del Cilindro             | 21- Ruedas o Neumáticos                           |
| 4- Pasador de Seguridad  | 13- Cuerpo del cilindro             | 22- Empacaduras                                   |
| 5- Presinto de Seguridad | 14- Válvula Reguladora de Presion   | 23- Soporte de la Manguera                        |
| 6- Válvula de Seguridad  | 15- Falda o Base de Sustentación    | 24- Rotulacion                                    |
| 7- Tapa del Cilindro     | 16- Fondo del Cilindro              | 25- Asa de Sujeción a la Pared                    |
| 8- Cartucho Impulsor     | 17- Soporte                         | 26- Número y/o Siglas del Equipo                  |
| 9- Manguera              | 18- Gancho de Sujeción del Extintor | 27- Etiqueta con Fecha de Ultima Recarga (F.U.R.) |