

**IDENTIFICACIÓN**

Contrato: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - Fase 2  
Sector / Área: SOLANDA **EPB3**

Proceso / Actividad: Servicios Eléctricos

Encargado: **Gabriel Lombardi**

**ALCANCE DEL APT**

- Actividad operacional de rutina  
 Actividad operacional no rutinaria

- Apoyo a la emisión de PTR -  
 Apoyo a la gestión de cambios

**APT**

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS / ASPECTOS AMBIENTALES	MEDIDAS PREVENTIVAS
TRASLADO DE HERRAMIENTAS AL LUGAR DE TRABAJO	CAIDA A DISTINTO NIVEL, CHOQUE CONTRA OBJETOS MOVILES O INMOVILES, GOLPES, CORTES, LACERACIONES,	PERSONAL AUTORIZADO Y CAPACITADO, SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA, INSPECCIÓN DE EQUIPOS A UTILIZAR, USO DE EPI'S, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES
INSTALACIONES, REPARACIONES, APOYO ELÉCTRICO.	CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL, CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN, GOLPES, CORTES, LACERACIONES, ELECTROCUCIÓN, QUEMADURAS, CONTACTOS ELECTRICOS DIRECTOS E INDIRECTOS, CAIDA DE OBJETOS, INCENDIOS	USO DE EPI'S, POSTURAS ADECUADAS, MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, DESNERGIZADO DEL SISTEMA, ETIQUETADO Y CANDADOS DE SEGURIDAD, PERSONAL AUTORIZADO Y CAPACITADO, NO TRABAJAR EN PRECENSA DE LLUVIA, IDENTIFICAR LINES ELECTRICAS, REALIZAR EMPALME ENTRE LINEAS COMPATIBLES, MANTENER EN BUEN ESTADO CABLES ELECTRICOS, USO DE ARNES Y LINEA DE VIDA, REALIZAR INSPECCIÓN DE AREA, USO ADECUADO DE EPIS ESPECÍFICOS, REVISIÓN FRECUENTE DE CABLES.
TENDIDO DE LINEAS, TEMPLADO DE LINEAS, EMPALME DE LINEAS	CAIDAS AL MISMO Y DISTINTO NIVEL, CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN, GOLPES CORTES LASCERACIONES, ELECTROCUCIÓN QUEMADURAS, CONTACTOS ELECTRICOS DIRECTOS E INDIRECTOS, INCENDIOS	USO DE EPI'S, POSTURAS ADECUADAS, MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, DESNERGIZADO DEL SISTEMA, ETIQUETADO Y CANDADOS DE SEGURIDAD, PERSONAL AUTORIZADO Y CAPACITADO, NO TRABAJAR EN PRESENCIA DE LLUVIA, IDENTIFICAR LINES ELECTRICAS, REALIZAR EMPALME ENTRE LINEAS COMPATIBLES, MANTENER EN BUEN ESTADO CABLES ELECTRICOS, USO DE ARNES Y LINEA DE VIDA, REALIZAR INSPECCIÓN DE AREA; USO ADECUADO DE EPIS ESPECÍFICOS, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Encargado / Líder: **Gabriel Lombardi**

Seguridad en el Trabajo / Medio Ambiente:

*Joseline Pazmiño*  
**Joseline Pazmiño**

Subcontratista:

Fecha: **23/10/2017** **29/10/2017**

Fecha: **23/10/2017** **29/10/2017**

Fecha:

IDENTIFICACIÓN

Proyecto / Contrato: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - Fase 2  
 Sector / Área: SOLANDA / EPB3

Proceso / Actividad: Servicios Electricos

Encargado: Gabriele Lanciotti

EPI / ERC NECESARIO

- ✓ Casco
- ✓ Gafas
- ✓ Protector auditivo
- ✓ Mascarilla
- ✓ Protector facial
- ✓ chaleco reflectivo
- ✓ Guantes
- ✓ Arnés con doble línea de vida
- ✓ Zapatos p/a

- ✓ Mangas de cuero
- ✓ Delantal de cuero
- ✓ EPI 's dieléctricos
- ✓ Orejeras
- ✓ Botas de PVC p/a
- ✓ Pierneras
- ✓ Polainas
- ✓ Chaqueta de suelda
- ✓ Máscara de suelda

- ✓ Líneas de vida
- ✓ Puntos de anclaje
- ✓ Barandas
- ✓ Conos
- ✓ Cinta de peliaro
- ✓ Cuerdas guía
- ✓ Guardas de protección
- ✓ Dispositivos de bloqueo
- ✓ Trieretas de bloqueo

- ✓ Barreras
- ✓ Radios de comunicación
- ✓ Conexión a tierra

NOMBRES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
CHRISTIAN W. CRICAIZA							
EDISON OROZUEZA							
JOSÉ CASTILLO							
Alexis Villanueva - 15 <sup>00</sup> /23 <sup>00</sup>							