ELECTRICO CL1

CONSORCIO LÍNEA 1 METRO DE QUITO

ANÁLISIS PREVENTIVO DE TRABAJO - APT

QUITO METRO

DOC. REF: SC-CL1-ST-001-PR
COD. REG: SC-CL1-ST-001-RC
EMISIÓN: 22-03-2016
REVISIÓN: 01

IDENTIFICACIÓN

Contrato:	Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - Fase 2	**Proceso / Actividad:**	Servicios Eléctricos
Sector / Área:	Producción Electrica	**Encargado:**	Juan Rosales

ALCANCE DEL APT

- [x] Actividad operacional de rutina
- [x] Actividad operacional no rutinaria
- [x] Apoyo a la emisión de PTR -
- [ ] Apoyo a la gestión de cambios

APT

ACTIVIDADES	PELIGROS / ASPECTOS AMBIENTALES	MEDIDAS PREVENTIVAS
TRASLADO DE HERRAMIENTAS AL LUGAR DE TRABAJO	CAIDA A DISTINTO NIVEL, CHOQUE CONTRA OBJETOS MOVILES O INMOVILES, GOLPES, CORTES, LACERACIONES,	PERSONAL AUTORIZADO Y CAPACITADO, SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA, INSPECCIÓN DE EQUIPOS A UTILIZAR, USO DE EPI'S, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES
INSTALACIONES, REPARACIONES, APOYO ELÉCTRICO.	CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL, CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN, GOLPES, CORTES, LACERACIONES, ELECTROCUCIÓN, QUEMADURAS, CONTACTOS ELECTRICOS DIRECTOS E INDIRECTOS, CAIDA DE OBJETOS, INCENDIOS	USO DE EPI'S, POSTURAS ADECUADAS, MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, DESNERGIZADO DEL SISTEMA, ETIQUETADO Y CANDADOS DE SEGURIDAD, PERSONAL AUTORIZADO Y CAPACITADO, NO TRABAJAR EN PRECENSIA DE LLUVIA, IDENTIFICAR LINES ELECTRICAS, REALIZAR EMPALME ENTRE LINEAS COMPATIBLES, MANTENER EN BUEN ESTADO CABLES ELECTRICOS, USO DE ARNES Y LINEA DE VIDA, REALIZAR INSPECCIÓN DE AREA, USO ADECUADO DE EPIS ESPECÍFICOS, REVISIÓN FRECUENTE DE CABLES.
TENDIDO DE LINEAS, TEMPLADO DE LINEAS, EMPALME DE LINEAS	CAIDAS AL MISMO Y DISTINTO NIVEL, CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN, GOLPES CORTES LASCERACIONES, ELECTROCUCIÓN QUEMADURAS, CONTACTOS ELECTRICOS DIRECTOS E INDIRECTOS, INCENDIOS, GENERACIÓN DE RESIDUOS	USO DE EPI'S, POSTURAS ADECUADAS, MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, DESNERGIZADO DEL SISTEMA, ETIQUETADO Y CANDADOS DE SEGURIDAD, PERSONAL AUTORIZADO Y CAPACITADO, NO TRABAJAR EN PRESENCIA DE LLUVIA, IDENTIFICAR LINES ELECTRICAS, REALIZAR EMPALME ENTRE LINEAS COMPATIBLES, MANTENER EN BUEN ESTADO CABLES ELECTRICOS, USO DE ARNES Y LINEA DE VIDA, REALIZAR INSPECCIÓN DE AREA; USO ADECUADO DE EPIS ESPECÍFICOS, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SEGREGACIÓN Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS

Observaciones:

Encargado / Líder:	**Seguridad en el Trabajo / Medio Ambiente:**	**Subcontratista:**
Fecha: 02/10/2017	**Fecha:** 2/10/17	**Fecha:** N/A

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DEL CL1 METRODE QUITO

ELÉCTRICO CL 1.

CONSORCIO LÍNEA 1 METRO DE QUITO

ANÁLISIS PREVENTIVO DE TRABAJO - APT

QUITO METRO

DOC. REF: SC-CL1-ST-001-PR
COD. REG: SC-CL1-ST-001-RC
EMISIÓN: 22-03-2016
REVISIÓN: 01

IDENTIFICACIÓN

Proyecto / Contrato:	Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - Fase 2	**Proceso / Actividad:**	Servicios Eléctricos
Sector / Área:	Producción Electrico	**Encargado:**	Juan Rosales

EPI / EPC NECESARIO

✓ Casco	Mangas de cuero	✓ Líneas de vida	Barreras
✓ Gafas	Delantal de cuero	✓ Puntos de anclaje	Radios de comunicación
✓ Protector auditivo	✓ EPI´s dieléctricos	Barandas	✓ Conexión a tierra
✓ Mascarilla	Orejeras	✓ Conos	
✓ Protector facial	Botas de PVC p/a	✓ Cinta de peligro	
✓ Chaleco reflectivo	Pierneras	Cuerdas guía	
✓ Guantes	Polainas	✓ Guardas de protección	
✓ Arnés con doble línea de vida	Chaqueta de suelda	✓ Dispositivos de bloqueo	
✓ Zapatos p/a	Máscara de suelda	✓ Tarjetas de bloqueo	

NOMBRES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Carlos Rodriguez							
Luis Ayala							
Carlos Cujano							

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DEL CL1 METRO DE QUITO