23:00 - 07:00 Am.

CONSORCIO LÍNEA 1 METRO DE QUITO

ANÁLISIS PREVENTIVO DE TRABAJO - APT

QUITO METRO

DOC. REF: SC-CL1-ST-001-PR
EMISIÓN: 22-03-2016
REVISIÓN: 01

IDENTIFICACIÓN

Contrato: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - Fase 2
Sector / Área: Solanda Electrica SUPERFICIE / SOLANDA
Proceso / Actividad: Servicios Eléctricos
Encargado: LUIGI LANCIOTTI

ALCANCE DEL APT

- [x] Actividad operacional de rutina
- [ ] Actividad operacional no rutinaria
- [ ] Apoyo a la emisión de PTR -
- [ ] Apoyo a la gestión de cambios

APT

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS / ASPECTOS AMBIENTALES	MEDIDAS PREVENTIVAS
TRASLADO DE HERRAMIENTAS AL LUGAR DE TRABAJO	CAIDA A DISTINTO NIVEL, CHOQUE CONTRA OBJETOS MOVILES O INMOVILES, GOLPES, CORTES, LACERACIONES,	PERSONAL AUTORIZADO Y CAPACITADO, SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA, INSPECCIÓN DE EQUIPOS A UTILIZAR, USO DE EPI'S, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES
INSTALACIONES, REPARACIONES, APOYO ELÉCTRICO.	CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL, CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN, GOLPES, CORTES, LACERACIONES, ELECTROCUCIÓN, QUEMADURAS, CONTACTOS ELECTRICOS DIRECTOS E INDIRECTOS, CAIDA DE OBJETOS, INCENDIOS	USO DE EPI'S, POSTURAS ADECUADAS, MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, DESNERGIZADO DEL SISTEMA, ETIQUETADO Y CANDADOS DE SEGURIDAD, PERSONAL AUTORIZADO Y CAPACITADO, NO TRABAJAR EN PRECENSIA DE LLUVIA, IDENTIFICAR LINES ELECTRICAS, REALIZAR EMPALME ENTRE LINEAS COMPATIBLES, MANTENER EN BUEN ESTADO CABLES ELECTRICOS, USO DE ARNES Y LINEA DE VIDA, REALIZAR INSPECCIÓN DE AREA, USO ADECUADO DE EPIS ESPECÍFICOS, REVISIÓN FRECUENTE DE CABLES.
TENDIDO DE LINEAS, TEMPLADO DE LINEAS, EMPALME DE LINEAS	CAIDAS AL MISMO Y DISTINTO NIVEL, CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN, GOLPES CORTES LASCERACIONES, ELECTROCUCIÓN QUEMADURAS, CONTACTOS ELECTRICOS DIRECTOS E INDIRECTOS, INCENDIOS	USO DE EPI'S, POSTURAS ADECUADAS, MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, DESNERGIZADO DEL SISTEMA, ETIQUETADO Y CANDADOS DE SEGURIDAD, PERSONAL AUTORIZADO Y CAPACITADO, NO TRABAJAR EN PRESENCIA DE LLUVIA, IDENTIFICAR LINES ELECTRICAS, REALIZAR EMPALME ENTRE LINEAS COMPATIBLES, MANTENER EN BUEN ESTADO CABLES ELECTRICOS, USO DE ARNES Y LINEA DE VIDA, REALIZAR INSPECCIÓN DE AREA; USO ADECUADO DE EPIS ESPECÍFICOS, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Encargado / Líder:
Fecha: 4/09/2017 Luigi Lanciotti

Seguridad en el Trabajo / Medio Ambiente: Alvarado Dr. Jose Luis
Fecha: 4/09/2017

Subcontratista:
Fecha: N/A.

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DEL CL1 METRODE QUITO

CONSORCIO LÍNEA 1 METRO DE QUITO

ANÁLISIS PREVENTIVO DE TRABAJO - APT

QUITO METRO

DOC. REF: SC-CL1-ST-001-PR
COD. REG: SC-CL1-ST-001-RC
EMISIÓN: 22-03-2016
REVISIÓN: 01

IDENTIFICACIÓN

Proyecto / Contrato:	Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - Fase 2	**Proceso / Actividad:**	trabajos eléctricos
Sector / Área:	**SOLANDA SUPERFICIE**	**Encargado:**	Luigi Lanciotti

EPI / EPC NECESARIO

☐ Casco	☐ Mangas de cuero	☐ Líneas de vida	☐ Barreras
☐ Gafas	☐ Delantal de cuero	☐ Puntos de anclaje	☐ Radios de comunicación
☐ Protector auditivo	☐ EPI´s dieléctricos	☐ Barandas	☐ Conexión a tierra
☐ Mascarilla	☐ Orejeras	☐ Conos	☐
☐ Protector facial	☐ Botas de PVC p/a	☐ Cinta de peligro	☐
☐ Chaleco reflectivo	☐ Pierneras	☐ Cuerdas guía	☐
☐ Guantes	☐ Polainas	☐ Guardas de protección	☐
☐ Arnés con doble línea de vida	☐ Chaqueta de suelda	☐ Dispositivos de bloqueo	☐
☐ Zapatos p/a	☐ Máscara de suelda	☐ Tarjetas de bloqueo	☐

NOMBRES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Marlon Chiriza							
Carlos Núñez							
Luis Ojeda							

0

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DEL CL1 METRO DE QUITO

XYC